



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ФИЛИАЛ «МЫТИЩИМЕЖРАЙГАЗ»**

141002, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6  
телефон: (495) 583-2211, 597-5555  
факс: (495) 583-4706  
www.mytishchi.mosoblgaz.ru  
e-mail: mytishchi@mosoblgaz.ru

**Технические условия для присоединения № 1535 от « 27 » 07 2012 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ООО «Регион»

**Объект газификации:** Газопровод высокого давления к территориям застроек ООО «Регион» и ООО «Закат» вблизи д. Степаньково Ельдигинского с.п. Пушкинского района (общий расход газа 1643 м<sup>3</sup>/час)

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Существующий газопровод высокого давления P=0,6МПа, D=150мм, проложенный в д.Степаньково

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 г. №738/29

012152



## Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением квартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

### Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,35 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз»
5. Технические условия выданы на основании Договора простого товарищества (о совместной деятельности) между ООО «Регион» и ООО «Закат».

Первый заместитель директора -  
главный инженер



А. В. Романов  
(И.О.Ф.)

Начальник ПТО



Е. В. Селефонков  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

08.08.2012

Колесников А.В.  
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

08.08.2012 Колесников А.В. по довер.  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)