

**МУП**  
**“Пушкинский “Водоканал”**

Пушкинского муниципального района  
Московской области

141200, Московская область, г. Пушкино,  
ул. Учинская, д. 16 тел. 993-35-44, ф. 532-09-05  
E-mail: push\_vodokanal@mail.ru

ИНН/КПП 5038057693/503801001  
ОГРН 1075038013159

Исх. № 1900

от «30» 07 2014 г.

Генеральному директору  
ООО «ЗАКАТ»  
Пантюхину И.С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ**

**Наименование объекта:** коттеджный поселок

**Назначение объекта:** ИЖС

**Адрес объекта:** М.О., Пушкинский район, в районе д. Степаньково, земельный участок с кадастровым номером 50:13:040338:0061.

Разрешить подключение при объеме:  
На водоотведение – **160 м<sup>3</sup>/сут**

**ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

1. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от объекта осуществлять в самотечный коллектор Ду 800 мм на пересечении ул. Мира и Степаньковского шоссе.
2. Врезку в существующую канализационную сеть выполнить с устройством нового канализационного колодца.
3. Работы по прокладке канализационных сетей и сооружений производить под надзором представителей МУП «Пушкинский «Водоканал».
4. Установить прибор учета сточных вод.

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ**

1. Совместно с ООО «РЕГИОН» запроектировать прокладку напорного коллектора Ду 400 мм от КНС № 8 до очистных сооружений Ельдигино.

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

1. Проект выполняется, согласно технических условий, законодательных и нормативных актов. До начала земляных работ предоставить проект, согласованный с МУП «Пушкинский «Водоканал» и другими заинтересованными организациями.
2. До начала строительства инженерных коммуникаций и сооружений заключить договор с МУП «Пушкинский Водоканал» на ведение технического контроля и выполнение врезки в существующие сети.
3. Врезку в существующие инженерные сети производят представители МУП «Пушкинский «Водоканал» при наличии:


- согласованного проекта на прокладку сетей;
  - подписанного представителем МУП «Пушкинский «Водоканал» акта на пломбировку прибора учета;
  - квитанции об оплате за присоединение к сети (без учета запорной арматуры и сиделки);
  - заключенного с МУП «Пушкинский «Водоканал» договора на подачу питьевой воды и транспортировку сточных вод.
- присоединение к частным инженерным сетям осуществляется только в присутствии представителя МУП «Пушкинский «Водоканал» с составлением акт о проведении врезки. При отсутствии данного акта врезка будет считаться незаконной и будет произведено отключение.
4. Неуклонно соблюдать «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ»
  5. После выполнения строительных работ, вновь проложенные сети и другие сооружения, рекомендуется передать в муниципальную собственность.
  6. Получить справку о выполнении технических условий.
  7. Справка о выполнении ТУ выдается:
    - после предоставления исполнительно-технической документации, включая технические паспорта БТИ.
    - при положительном анализе воды.
    - после заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.
    - после заключения договора с МУП «Пушкинский «Водоканал» на предоставление услуг;
    - после заключения договора с ЗАО «Экоаэросталкер».

**Технические условия действительны в течение 3-х лет, по истечении указанного срока решить вопрос об их продлении.**

Директор



Шемякин А.А.



# МУП «Пушкинский «Водоканал»

Пушкинского муниципального района  
Московской области

141200, Московская область, г. Пушкино,  
ул. Учинская, д. 16 тел. 993-35-44, ф. 532-09-05  
E-mail: push\_vodokanal@mail.ru

ИНН/КПП 5038057693/503801001  
ОГРН 1075038013159

Исх. № 1901

от «30» 07 2014 г.

Генеральному директору  
ООО «РЕГИОН»  
Хаирову Г.Ф.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

**Наименование объекта:** коттеджный поселок

**Назначение объекта:** ИЖС

**Адрес объекта:** М.О., Пушкинский район, в районе д. Степаньково, земельный участок с кадастровым номером 50:13:040338:64.

Разрешить подключение при объёме:

На водоотведение – **160 м<sup>3</sup>/сут**

### ВОДООТВЕДЕНИЕ:

1. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от объекта осуществлять в самотечный коллектор Ду 800 мм на пересечении ул. Мира и Степаньковского шоссе.
2. Врезку в существующую канализационную сеть выполнить с устройством нового канализационного колодца.
3. Работы по прокладке канализационных сетей и сооружений производить под надзором представителей МУП «Пушкинский «Водоканал».
4. Установить прибор учета сточных вод.

### ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

1. Совместно с ООО «ЗАКАТ» запроектировать прокладку напорного коллектора Ду 400 мм от КНС № 8 до очистных сооружений Ельдигино.

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Проект выполняется, согласно технических условий, законодательных и нормативных актов. До начала земляных работ предоставить проект, согласованный с МУП «Пушкинский «Водоканал» и другими заинтересованными организациями.
2. До начала строительства инженерных коммуникаций и сооружений заключить договор с МУП «Пушкинский Водоканал» на ведение технического контроля и выполнение врезки в существующие сети.
3. Врезку в существующие инженерные сети производят представители МУП «Пушкинский «Водоканал» при наличии:

- согласованного проекта на прокладку сетей;
  - подписанного представителем МУП «Пушкинский «Водоканал» акта на пломбировку прибора учета;
  - квитанции об оплате за присоединение к сети (без учета запорной арматуры и сиделки);
  - заключенного с МУП «Пушкинский «Водоканал» договора на подачу питьевой воды и транспортировку сточных вод.
- присоединение к частным инженерным сетям осуществляется только в присутствии представителя МУП «Пушкинский «Водоканал» с составлением акт о проведении врезки. При отсутствии данного акта врезка будет считаться незаконной и будет произведено отключение.
4. Неуклонно соблюдать «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации РФ»
  5. После выполнения строительных работ, вновь проложенные сети и другие сооружения, рекомендуется передать в муниципальную собственность.
  6. Получить справку о выполнении технических условий.
  7. Справка о выполнении ТУ выдается:
    - после предоставления исполнительно-технической документации, включая технические паспорта БТИ.
    - при положительном анализе воды.
    - после заключение договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.
    - после заключения договора с МУП «Пушкинский «Водоканал» на предоставление услуг;
    - после заключения договора с ЗАО «Экоаэросталкер».

**Технические условия действительны в течение 3-х лет, по истечении указанного срока решить вопрос об их продлении.**

**Директор**



**Шемякин А.А.**